


# PODDASZE



RODZAJE ŚCIAN:

SW1 - TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm  
POSTAK POROTHERM gr.25cm  
STYROPIAN EPS gr.15cm  
TYNKG MINERALNY NA SIATCE CIENKKOMARSTWOWY

SW2 - TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm  
POSTAK POROTHERM gr.11,5  
TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5cm

**WENTYLATOR WYCIĄGOWY**  
**0 WYPADAJNOŚCI MIN. 50m<sup>3</sup>/godz.**  
**MONTOWANY WRAZ Z OŚWIETLENIEM**

LEGENDA:

- grzałka stalowy płytowy
- VK 22/56/70/80 Oświ. żyrandola: wielkość oraz eksploatacyjna moc
- 118/83 żyrandola przy parametrach 70/56/120
- c.o. instalacje
- c.o. powrót
- instalacja gazu

<b>ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH</b>	
<b>MGR INŻ. STANISŁAW KLOSŃSKI</b>	
<b>UL. GRUNWALDZKA 6/1    64-100 Leszno</b>	
<b>BUDYNEK MIEJSZALNIO - BIUROVOY</b>	
<b>INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNIA GAZOWA</b>	
<b>Obiekt:</b>	BUDYNEK MIEJSZALNIO - BIUROVOY
<b>Adres:</b>	62-080 Tarnowo podgórne, ul. Poznańska 30
<b>Inwestor:</b>	TALFENE - TM Zarząd Gminy SL 62-080 Tarnowo Podgórze, ul. Poznańska 30
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Stanisław Klosński <div style="text-align: right;">własny/złoty</div>
<b>Asystent:</b>	inż. Marek Ziadałek
<b>Sprawił:</b>	mgr inż. Zygmunt Maniewicz 15.04.97.10
<b>Nr rys.</b>	skala 1:50
<b>2</b>	